

Dichiarazione di prestazione conformemente
al regolamento (UE) 305/2011
N. Ci31-CPR-130912-SE-2

Contura

PRODOTTO

Tipo di prodotto Inserto alimentato con combustibile biologico solido
Denominazione del tipo Contura i31
Numero di serie Vedere targhetta sull'inserto
Uso previsto Riscaldamento in abitazioni private
Combustibile Legna

PRODUTTORE

Nome NIBE AB / Contura
Indirizzo Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Svezia

CONTROLLO

Conforme a AVCP System 3
Standard europeo EN 13240:2001/AC:2006, EN-13240:2001/A2:2004/AC:2007
L'Ente notificato Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,
ha eseguito il controllo delle prestazioni dichiarate e ha emesso il verbale di prova n. RRF-40 13 3372

PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche fondamentali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione in caso di incendio	NPD	EN 13240:2001/AC:2006, EN-13240:2001/A2:2004/AC:2007
Distanza minima al materiale infiammabile	Retro: 0 mm Lato: 200 mm Osservare i presupposti indicati nelle istruzioni di montaggio.	
Rischio di caduta di braci ardenti	Superato	
Emissioni dalla combustione	CO 0,07%	
Temperature esterne	Superato	
Possibilità di pulizia	Superato	
Resistenza meccanica	Superato	
Emissione di sostanze pericolose	Superato	
Potenza nominale	6 kW	
Livello di efficienza	81%	
Temperatura dei fumi nel raccordo, con potenza nominale	283°C	

Il sottoscritto è responsabile della produzione e della conformità alle prestazioni qui dichiarate.



Niklas Gunnarsson, Responsabile NIBE STOVES
Markaryd, il 12° Settembre 2013

