

- ❖ Anerkannte Prüfstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
- ❖ Anerkannte Prüfstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
- ❖ Anerkannte DIN CERTCO Prüfstelle, Kennziffer: PL139
- ❖ Anerkannte Prüfstelle durch die Europäische Kommission, Kennziffer: 1625

Anlage a
Prüfbericht Nr. RRF - 40 07 1261

Wertetripel zur Berechnung des Schornsteins
nach DIN EN 13384-2 „Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische
Berechnungsverfahren – Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Feuerstätten“
für die Raumheizer Contura 52T, 54, 51, 52, 53 und 54T
der Firma NIBE AB, Box 134, S - 28523 Markaryd

Betriebsweise geschlossen

| | | Brennstoff |
|---|-----------------|------------|
| | | Scheitholz |
| bei Nennwärmeleistung 5,0 kW | | |
| Abgasmassenstrom | \dot{m} (g/s) | 6,0 |
| Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen | t (°C) | 241 |
| Förderdruck | p (mbar) | 12 |

Diese Anlage a ersetzt unsere Anlage a mit der Nr. RRF - 40 07 1261 vom 09.05.2007.

