

GODKÄNNANDEBEVIS**0638/99**

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

Cronspisens runda kakelugnar modell SIRI

Innehavare	NIBE AB / Nibe Brasvärme, Box 134, 285 23 MARKARYD Tel: 0433 -75 100, Fax: 0433 -75 140 Hemsida: www.nibe.se , E-post: Info@nibe.se , Org/Vat nr. SE556056-4485		
Produkt	Kakelugnarna Cronspisen SIRI bestående av ett blocksystem som är tillverkat av aluminatcement, olivinsand och tegelkross. SIRI modellerna har ytbeklädnad av kakel. Förbränningsluften tillförs eldstaden via ett reglerbart spjäll. Kakelugnarna kan anslutas till rökkanal vilken är dimensionerad och godkänd för 350 °C rökgastemperatur. Kakelugnarna skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.		
Avsedd användning	Kakelugnarna är avsedda för att användas som sekundär, vedeldad värmekälla.		
Handelsnamn	SIRI 901 och SIRI 902		
Godkännande	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Skydd mot uppkomst av brand, allmänt 5:41, 1:a och 2:a meningen Eldstad, allmänt 5:421 Rensning och inspektion 5:437, 1:a stycket och rådstext Kaminer och dylikt 6:7411		
Tillhörande handlingar	Eldningsinstruktion & Bruksanvisning märkt 611632, BAV SE_EX 0724-3. Installationsanvisning märkt 611045 IAV SE-EX 0941-7.		
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 1998-09-21 med diarienummer 210-98-0632 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.		

- Kontroll forts.** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
NIBE AB, Markaryd.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|--|--------------------------------|
| Innehavare | NIBE AB, Markaryd |
| SITAC märke | SITAC |
| Certifieringsorgan | SP SITAC |
| Produktens typbeteckning | SIRI 901 eller SIRI 902 |
| Godkännandets nummer | 0638/99 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | SP |
| Anslutande rökkanal skall vara dimensionerad för | 350°C |
- Bedömningsunderlag** Rapport nr. 98E1 3248 och 98E1 3248-A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kontrollrapport nr.ETfP800839-02 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.
- Kommentarer** Kakelugnarna är godkända enligt Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets Allmänna Råd 1991:1, "Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och kökspisar", och är provade enligt SP-metod 1425. Boverkets miljökrav är att CO-halten ej får överstiga 0,3 volymprocent vid 13% O₂ och verkningsgraden bör minst vara 60%. Kakelugnarna uppfyller ovan krav.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2004-12-03 med projektnummer T400064.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2015-02-04.



Krister Svensson



Ronald Green