

2001-01-26

Proj. nr T001111

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0740/95

med föreskrifter om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: VÄRMEPRODUKTION
Eldstäder och eldningsapparater
vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar

BSAB PH

HANDÖLKASSETTEN

Innehavare	NIBE AB, Box 14, 285 21 MARKARYD, tel: 0433 – 75 100, fax: 0433 – 75 140. Internet: www.nibe.se , E-post: Info@nibe.se .	
Produkt	Insats tillverkad av stålplåt för montering i befintlig öppen spis. Förbränningskammaren är invändigt klädd med vermiculite alternativt täljsten. Glasluckorna finns i två olika panorama utförande eller som vikluckor. Handölkassetten får anslutas till rökkanal dimensionerad för en rökgastemperatur på 350°C.	
Avsedd användning	Handölkassetten är avsedd för att användas som sekundär, vedeldad värmekälla.	
Godkännande	Ovannämnda produkt godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis. Produkten uppfyller därmed kraven i 2 § 3 och 4 BVL.	
	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen
	Eldstad, allmänt	5:421, 1:a, 2:a och 3:e stycket
	Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtext
	Fastbränsleeldning	6:731, 2:a stycket och rådtext
Tillhörande handlingar	Installationsanvisning, "Handölkassetten" med beteckning 411638, IAV 0045-7, daterad 1995-09-05. Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Handöl braskaminer, med beteckningen 411202. Broschyr "Handöl spiskasset" art. nr039262.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-01-17 bilaga till avtal med Dnr 210-98-0632.	
Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: NIBE AB, Markaryd	

2001-01-26

Tg-bevis nr 0740/95

Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt på varje levererad produkt och omfattar:</p> <p>Tillverkarens namn och tillverkningsort (<i>NIBE AB, Markaryd</i>) Boverkets inregistrerade varumärke (†) SITAC:s ackrediteringsnummer (<i>SITAC 1422</i>) Produktens typbeteckning (<i>Handölkassetten</i>) Typgodkännandebevisets nummer (<i>0740/95</i>) Löpande tillverkningsnummer Besiktningsorgan (<i>namn eller inregistrerat varumärke</i>) Krav på anslutande röckanal (<i>dimensionerad för minst 350 °C</i>) Etikett medföljer som varnar för att kassetten ytemperatur kan bli högre än 90°C.</p>
Bedömnings- underlag	<p>Rapport nr 94E12344A och P0 09585-2 och utlåtande 98E1 3042 B från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 2001-01-26.</p>
Kommentarer	<p>Den produkt som omfattas av detta typgodkännandebevis skall åtföljas av tillverkarförsäkran i enlighet med 16§ i BFS 2000:27, TYP 2.</p> <p>Tjårhalten överstiger inte 40 mg/MJ tillfört bränsle vid provning enligt SP-METOD 1071.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 1996-02-12, Dnr 83-0740/95.</p>
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2006-01-26.</p>



Jan Sernelin



Johan Åkesson