

GODKÄNNANDEBEVIS 4829/84

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

**SÖKORD: VÄRMEPRODUKTION
eldstäder och eldningsapparater
vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar**

ROSLAGSSPISEN SPISINSATS

Innehavare	NIBE AB, Box 14, 285 21 MARKARYD, tel: 0433 – 75 100, fax: 0433 – 75 140. Internet: www.nibe.se , E-post: Info@nibe.se .	
Produkt	Spisinsats av gjutjärn avsedda att placeras i en befintlig öppen spis. Insatsen finns som liten och stor trekantig, samt som liten och stor fyrkantig modell. Två varianter av eldstadslucka finns att välja mellan. Spisinsatsen får anslutas till rökkanal dimensionerad för en rök-gastemperatur på 350°C. Spisinsatsen skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.	
Avsedd användning	Spisinsats avsedd att användas som sekundär, vedeldad värmekälla för installation i befintlig murad öppen spis.	
Handelsnamn	Lilla Trekanten, Stora Trekanten, Lilla Fyrkanten, Stora Fyrkanten.	
Bedömning	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):	
	Skydd mot uppkomst av brand, allmänt	5:41, 1:a och 2:a meningen
	Eldstad, allmänt	5:421, 1:a, 2:a och 3:e stycket
	Rensning och inspektion	5:437, 1:a stycket och rådtext
	Fastbränsleeldning	6:7411
Tillhörande handlingar	Installationsanvisning, bruks- och eldningsinstruktion, daterad 2001-09-11 (611429 IAV 0202-2). Broschyr "Roslagsspisen" märkt 0149-2 039487.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollavtal och kontrollanvisningar med Dnr 210-98-0632, daterade 1998-09-21.	

2006-12-11

Bevis nr 4829/84

Kontroll	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.														
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: NIBE AB, Markaryd.														
Märkning	Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av Skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar: <table><tr><td>Innehavare/tillverkningsställe</td><td>NIBE AB, Markaryd</td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td>SITAC</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>"typbeteckning"</td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td>4829/84</td></tr><tr><td>Krav på anslutande rökkanal</td><td>350° C</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer</td><td>nr</td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td>SP</td></tr></table> Varning för hög ytemperatur.	Innehavare/tillverkningsställe	NIBE AB, Markaryd	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC	Produktens typbeteckning	"typbeteckning"	Typgodkännandebevisets nummer	4829/84	Krav på anslutande rökkanal	350° C	Löpande tillverkningsnummer	nr	Besiktningsorgan	SP
Innehavare/tillverkningsställe	NIBE AB, Markaryd														
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC														
Produktens typbeteckning	"typbeteckning"														
Typgodkännandebevisets nummer	4829/84														
Krav på anslutande rökkanal	350° C														
Löpande tillverkningsnummer	nr														
Besiktningsorgan	SP														
Bedömningsunderlag	Provningsrapport P1 03814 och utlåtande P103814-A från Sveriges Provnings och Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 2001-11-12.														
Kommentarer	Spisinsatsen är godkänd enligt BBR och valda delar ur Boverkets Allmänna Råd 1991:1 "Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar". CO-halten överstiger inte 0,3 volymprocent vid 13% O ₂ vid en verkningsgrad över 50%. OGC-halten organsikt bundet kol (OGC) överstiger inte 250 mg/m ³ n torr gas vid 13% O ₂ . Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-12-10 och med projektnummer T100527.														
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-12-11.														



Ronald Green



Tor Bakke