

Teknisk dokumentation enligt
förordning (EU) 2015/1185 och (EU) 2015/1186

Contura

TILLVERKARE
ADDRESS
Contura AB
Box 134, Skulptörvägen 10
SE-285 23 Markaryd, Sweden

TYPE DESIGNATION
Contura 900 Style-serien
910 / 920 (T) / 990 (T)

Indirekt uppvärmningsfunktion	Nej
Direkt utgående värmeeffekt	6,0 kW
Indirect heat output	0 kW
Energieffektivitetsindex (EEI)	113,0
European standard	EN 16510-2-1:2022
Test report	RRF 1021 24 1582, NB 1625

DATA VID DRIFT MED FÖREDRAGET BRÄNSLE

Seasonal space heating energy efficiency (η_s)	75%
Energieffektivitetsindex (EEI)	113,0

BRÄNSLE	FÖREDRAGET BRÄNSLE	ANNAT ANVÄND- BART BRÄNSLE	η_s (%)	EMISSIONER VID NOMINELL UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT			
				PM	OGC	CO	NO _x
				mg/ Nm ³ (13% O ₂)			
Vedbränsle med fukthalt ≤25%	Ja	Nej	75,0	40	120	1500	200
Pressat trä med fukthalt <12%	Nej	Ja	75,0	40	120	1500	200
Annan träbaserad biomassa	Nej	Nej					
Ej träbaserad biomassa	Nej	Nej					
Antracit och ångkol	Nej	Nej					
Hård koks	Nej	Nej					
Lågtemperaturkoks	Nej	Nej					
Stenkol	Nej	Nej					
Brunkolsbriketter	Nej	Nej					
Torvbriketter	Nej	Nej					
Blandbriketter (blandade fossilbränslen)	Nej	Nej					
Andra fossila bränslen	Nej	Nej					
Blandbriketter (biomassa + fossilbränslen)	Nej	Nej					
Andra blandningar av biomassa och fast bränsle	Nej	Nej					

POST	SYMBOL	VÄRDE	ENHET	POST	SYMBOL	VÄRDE	ENHET
UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT				NYTTOVERKNINGSGRAD BERÄKNAD PÅ NETTOVÄRMEVÄRDE			
Nominell utgående värmeeffekt	P _{nom}	6,0	kW	Nyttoverkningsgrad vid nominell utgående värmeeffekt	$\eta_{th, nom}$	85,0	%
ELFÖRBRUKNING KRINGUTRUSTNING				TYP AV REGLERING AV UTGÅENDE VÄRMEEFFEKT/RUMSTEMPERATUR			
Vid nominell utgående värmeeffekt	e _{l, max}	–	kW	Enstegs utgående värmeeffekt, ingen rumstemperaturreglering			Ja
Vid min. utgående värmeeffekt	e _{l, min}	–	kW	Minst två manuella steg, ingen rumstemperaturreglering			Nej
I standbyläge	e _{l, SB}	–	kW	Rumstemperaturreglering med mekanisk termostat			Nej
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat			Nej
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat plus dygnstimer			Nej
				Rumstemperaturreglering med elektronisk termostat plus veckotimer			Nej
				ANDRA REGLERINGSALTERNATIV			
				Rumstemperaturreglering med närvarodetektering			Nej
				Rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster			Nej
				Möjlighet till fjärrstyrning			
Särskilda förutsättningar för montering, installation eller underhåll	Brandsäkerhet och säkerhetsavstånd till antändliga byggnadsmaterial måste alltid beaktas. Tillräcklig tillförsel av förbränningsluft måste alltid vara säkerställd. Ventilations- och utsugssystem kan påverka förbränningslufttillförseln.						

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med angivna egenskaper och prestanda.


Nicholas Németh, VD Contura AB
Markaryd den 1 maj 2025