

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nr. P600-CPR-130626-SE-1



## TUOTE

Tuotetyyppi	Metallista valmistettu moniseinämainen savupiippujärjestelmä
Tyypimerkintä	Premodul
Käyttötarkoitus	Savupiippu takooille, joiden savukaasulämpötila on enintään 600 °C
Polttoaine	Puu, kaasu
CE-merkintä myönnetty	2013

## VALMISTAJA

Nimi	NIBE AB / Contura
Osoite	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

## TARKASTUS

AVCP-menettely	Järjestelmä 2+
Eurostandardi	EN 1856-1:2009
Ilmoitettu laitos	SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, NB 0402, on myöntänyt EY-sertifikaatin 0402-CPD-220311.

## ILMOITETTU SUORITUSTASO

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Suojaetäisyys palavaan materiaaliin, T450	50 mm Asennusohjeessa annetuin edellytyksin.	EN 1856-1:2009
Suojaetäisyys palavaan materiaaliin, T600	100 mm Asennusohjeessa annetuin edellytyksin.	
Palonkestävyys	T450-G50 T600-G100	
Tiivysluokka	N1	
Kemikaalienkestävyys	Ei	
Korroosionkestävyys	NPD	
Nokipalonkestävyys	Kyllä	
Puristuslujuus	15 m pituuteen saakka	
Virtausvastus	Putki 0,001 m, käyrä 30°: 0,2, käyrä 45°: 0,3	
Lämpövastus	0,36 m <sup>2</sup> K/W / 550 °C	
Pakkasenkestävyys	Kyllä	
Sivuttaisveto	Kiinnityspisteiden väli enintään 4 m 27°/38°/45° sivuttaisvedolla.	
Vetolujuus	0,5 kN	
Tuulikuorma	Maksimipituus ylimmän tuen yläpuolella 2 m. Maksimietäisyys tukien välillä 2,5 m.	

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja siitä, että suoritustaso vastaa ilmoitettua.

**Niklas Gunnarsson**, Liiketoimintalueen päällikkö NIBE STOVES  
Markaryd, 1. kesäkuuta 2013

